

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 3 月 5 日

M002

設備名稱	舊初沉池-污泥抽送機 P-132	設備編號	P-132 (產編：3120302-0006-0012)
故障日期	110 年 01 月 15 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 02 月 22 日		
檢修項目：更新：。 整修：污泥泵管線通管。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額	.	元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任