

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 7 月 13 日

M002

設備名稱	新初沉池-污泥抽送機 P-217	設備編號	P-217 (財產編號：3120302-0006-0041)
故障日期	110 年 05 月 27 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 07 月 07 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、機械軸封、葉輪、耐磨環。 整修：軸心、軸承座、蝸牛體、泵鐵件平面。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 <u>0</u> 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任