

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 5 月 31 日

M002

設備名稱	曝氣沉砂除油池抽砂機 P-201、202	設備編號	P-201、202
故障日期	110 年 04 月 12 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 05 月 25 日		
檢修項目：更新: 5HP 沈水式抽水機。 整修:清除底泥及砂。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ . _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任