

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 112 年 03 月 30 日

M002


設備名稱	污泥濃縮站陰井抽水機(P-013、P-014)	設備編號	3120302-0005-0078 3120302-0005-0079
故障日期	112 年 02 月 20 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	112 年 03 月 01 日		
檢修項目：更新: 1HP 沈水式抽水機。 整修：。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額		元


故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任